

Belge Numarası	102-18-0030-62208-01/R00
Kuruluşun Adı / Firma Adı	Rm Pano Mekanik Elektrik Elektronik İml. San. Tic. Ltd. Şti.
Kuruluşun Adresi	İvedik O.S.B. Mah. 1333. Cad. No:9 Yenimahalle / Ankara
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	Rm Pano Mekanik Elektrik Elektronik İml. San. Tic. Ltd. Şti.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	İvedik O.S.B. Mah. 1333. Cad. No:9 Yenimahalle / Ankara
Tescilli Ticari Marka	RM PANO
İlgili Standart	TS EN 62208:2014 - Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için – Genel kurallar IEC 62208:2011 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	22.11.2019
Yeni Yayın Tarihi	22.11.2019
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	21.11.2022
Belge Kapsamı	

IP65 HARİCİ TİP BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 500mm x 400mm x 300mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

IP54 HARİCİ TİP BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP 54 / IK10
 - Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1050mm x 500mm x 180mm
 - Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
 - Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
 - Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
 - Cıvata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10
- (Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

22 / 11 / 2019
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

Belge Kapsamı Rm Pano Mekanik Elektrik Elektronik İml. San. Tic. Ltd. Şti.
(102-18-0030-62208-01/R00 numaralı belge devamı):

HARİCİ DİKİLİ TİP BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 2100mm x 900mm x 900mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Civata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

DAHİLİ DİKİLİ TİP BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 2050mm x 900mm x 900mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Civata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

SIVA ALTI BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 730mm x 770mm x 180mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Civata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

SIVA ÜSTÜ BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1600mm x 800mm x 220mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Civata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

PİYANO TİPİ BOŞ MAHFAZA

- Metal Kapaklı / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 931mm x 1180mm x 400mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : YAMETAŞ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: OSKAR / Metal / Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: BPC BOYASAN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Civata Özellikleri: NORM CIVATA / M5-M8-M10

22 / 11 / 2019
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

